

Łańcut, dnia 09.08.2006

L. dz. BP-341/20/5/06

.....
.....
.....

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w Łańcucie– etap III – Kryta pływalnia – Roboty wykończeniowe wraz z technologią, robotami instalacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi”.

Informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j/w wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Technologia uzdatniania wody basenowej

1. Prosimy o wyjaśnienie, gdzie w dokumentacji projektowej znajduje się kabina typu MISSISIPI (występuje w kosztorysie „ Stacji regeneracji wody dla basenu ...” w pozycji 93) i jakiego wyposażenia dotyczy?
2. W projekcie „Stacji regeneracji wody basenowej „występuje wanna whirlpool typu SPA – Borneo, w przedmiarze kosztorysowym – wanna typu Mandura, a w dostarczonej dokumentacji na stronie 55 występuje wanna whirlpool model Java. Którą wannę z kompletną stacją uzdatniania należy wycenić?

Odpowiedź na pytanie 1

1. Kabinę typu MISSISIPI należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną pkt 2.6. Technologia – Stacja regeneracji wody basenowej. Jest to wyposażenie dodatkowe, będzie zamontowane w hali basenowej części rekreacyjnej.
2. Wycenić wannę typu Mandura – zgodnie z przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną pkt 2.6. Technologia – Stacja regeneracji wody basenowej (2 kpl.)

Pytanie 2

Kanalizacja deszczowa

1. Brak przedmiaru i dokumentacji na kanalizację deszczową. Czy jest poza zakresem?

Odpowiedź na pytanie 2

1. Kanalizacja deszczowa nie jest objęta postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź na pytanie 3

Pytanie 3


Branża budowlana

1. Czy należy uwzględnić wyposażenie dla niepełnosprawnych.
2. Dlaczego przedmiar robót drogowych nie obejmuje wykonania krawężników?

Odpowiedź na pytanie 3

1. Nie uwzględniać wyposażenia dla niepełnosprawnych.
2. Dodatkowo należy wycenić wykonanie krawężników: KNR 6/403/3 – Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15 x 30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa – 500 mb.

Ponadto, informuje, że ulega zmianie termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w terminie do 22 sierpnia 2006 r. godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim
w Łąncucie, Plac Sobieskiego 18, pok. 21.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2006 r. godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim
w Łąncucie, Plac Sobieskiego 18, pok. 27.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Kozłowski', is written over a faint, illegible stamp or text.