SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA



OZNACZENIA

1/ CAŁĄ SIEĆ WYKONAĆ KABLEM YAKY4×35mm² + FeZn 24×4

2/ NA SCHEMACIE PODANO DŁUGOŚĆ KABLA / DŁUGOŚĆ WYKOPU
DLA KAŻDEGO ODCINKA POMIĘDZY SŁUPAMI

ZESTAWIENIA MOCY I DŁUGOŚCI DLA OBWODÓW SZAFY SR

NR OBWODU	MOC [W]	Długość trasy [m]	Długość kabla [m]
SO-1	51	70	88
SO-2	357	258	314
suma mocy	408		

NAZWA OBIEKTU	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szenwalda w Łańcucie		
INWESTOR	Miasto Łańcut		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA		
PROJEKTANT branża elektryczna	mgr inż. Artur Tuczapski	NR UPR: E-250/89	
SPRAWDZIŁ: branża elektryczna	inż. Jerzy Rajzer	NR UPR: E-306/89	
SKALA ------	DATA: 08.2013	NR RYS E2	NR EG