

**BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA** Łańcut, dnia 03 kwietnia 2014  
ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

GK. 271.9.2014

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ciągu drogi powiatowej nr 1533 R – ul. Zielona i drogi gminnej ul. Szenwalda w Łańcucie.

Informuje, że w toku prowadzonego postępowania złożone zostało następujące pytanie:

1. Przedmiary Robót – ul. Szenwalda i Zielona, podają wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej kolor grubości 8 cm i szarej grubości 6 cm.  
Zarówno SST D.08.02.02 – ul. Szenwalda – Chodniki z brukowej kostki betonowej, oraz wymienione wyżej Przedmiary Robót nie określają z jakiego rodzaju kostki mają zostać wykonane nawierzchnie chodników.  
Prosimy o podanie rodzaju kostki, z jakiej należy wykonać nawierzchnię chodników na ul. Szenwalda i Zielonej.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ precyzując parametry przedmiotu zamówienia:**

**Chodnik**

**Kolor kostki: pas szerokości ok. 20 cm (dwa rzędy) przy krawężniku – kolor grafitowy; pozostała część chodnika – kolor czerwony.**

**Rodzaj kostki: kostka gr. 6 cm typ stare miasto.**

**Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm**

2. Przedmiar robót ul. Szenwalda – chodnik z kostki brukowej – wg przedmiaru robót i opisu technicznego projektu wykonawczego należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr. 3 cm, natomiast wg przekroju normalnego ma być gr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie.  
Prosimy również o wyjaśnienie czy grubość podsypki cementowo – piaskowej pod ułożenie kostki brukowej na zjazdach i kolory kostki pozostawić wg przedmiaru robót?  
Przedmiar robót ul. Zielona – prosimy o wyjaśnienie, czy grubość podsypki cementowo – piaskowej i kolory kostki na chodnikach i zjazdach pozostawić wg załączonego wzoru kosztorysu ofertowego?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ precyzując parametry przedmiotu zamówienia:**

**Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.**

**Wjazdy: kolor kostki: grafitowy; rodzaj kostki: kostka grubości 8 cm, typ stare miasto; podsypka cementowo – piaskowa gr 3 cm**

**Ul. Zielona: chodnik i wjazdy jak wyżej. Podsypka cementowo – piaskowa gr 4 cm.**