



UWAGI:

- podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- proj. przewody wodociągowe wykonac z rur PE100 SDR11
- przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20cm
- dokładną rzędną włączenia do istn. wodociągów ustalić na montażu
- minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m,przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych "tłych" z PVC-U SDR41 SN4
- proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych "tłych" z PVC-U SDR34 SN8
- przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
- dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ustalić na montażu
- minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m,przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- różne wiatrów studzienek,skrzynek ulicznych oraz wpustów dostosować do poziomu drogi i chodników
- wszelkie niezgodności i niescisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
- rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BEZWARUNKOWO WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE

Poziom (0,00)=189,60 m n.p.m.			
PROJEKT WYKONAWCZY			
AAG s.c.		Główny projektant mgr inż. Piotr Kurzbauer Uprawnienia budowlane 29702	
Inwestor: Anarchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. (032) 331 16 17 fax. (032) 334 71 69		PROJEKTOWAŁ: inż. Gabriela Gładziak mgr inż. Katarzyna Kalk mgr inż. Wojciech Andrzejak mgr inż. Katarzyna Andrzejak mgr inż. Katarzyna Andrzejak	
Gmina Miasto Łanów, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łanów		Sprawdzał: mgr inż. Katarzyna Andrzejak mgr inż. Katarzyna Andrzejak	
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej		Numer rysunku: WK-04	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100107113935+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100107113935+01'00')
/CreationDate
(qer17)
/Author
-mark-