


----- YAKY 4x25mm2

————— Fe/Zn 25x4 mm

Wartość
zabezpieczenia
25A

Układ sieci TNC
Stacja tr. Łañcut Z.J.D.
Istniejące sterowanie
oświetleniem ulicznym



| Rzędne | | |
|--------|------------------|------------------|
| | X = 7588922.2100 | Y = 5550179.0500 |
| 1 | X = 7588888.4343 | Y = 5550219.9946 |
| 2 | X = 7588852.6892 | Y = 5550226.1207 |
| 3 | X = 7588816.4922 | Y = 5550228.8801 |
| 4 | X = 7588779.8686 | Y = 5550230.4049 |
| 5 | X = 7588741.8897 | Y = 5550230.7871 |
| 6 | X = 7588705.5186 | Y = 5550229.9463 |
| 7 | X = 7588667.7107 | Y = 5550229.0033 |
| 8 | X = 7588630.7066 | Y = 5550228.5317 |
| 9 | X = 7588594.2702 | Y = 5550228.1781 |
| 10 | X = 7588558.7439 | Y = 5550227.3530 |
| 11 | X = 7588521.7505 | Y = 5550224.5874 |
| 12 | X = 7588484.9091 | Y = 5550217.9226 |
| 13 | X = 7588450.2242 | Y = 5550211.6751 |
| 14 | X = 7588412.9675 | Y = 5550205.2424 |
| 15 | X = 7588376.0083 | Y = 5550199.3119 |
| 16 | X = 7588341.1641 | Y = 5550193.8895 |
| 17 | X = 7588299.9710 | Y = 5550188.3987 |

| | | | |
|--|---------------|--|------------|
| Jednostka projektowa: | | | |
| Nazwa i adres obiektu: ul. Skadowa w Łañcutcie. Oświetlenie uliczne. | | Nazwa rysunku: Schemat elektryczny oświetlenia ul. Składowa w Łañcutcie. | |
| Projektant: | Nr uprawnień: | Podpis: | Data: |
| inż. Gałda Tadeusz | | | |
| inż. Adam Tyrowicz | E 218/90 | | |
| Inwestor: Miasto Łañcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łañcut | | Skala: b. skali. | Nr.rys.: 2 |