

Zestawienie o wietlenia ulicznego - Ła cut droga gminna ul. Piekarska
Energetyka - o wietlenie

L.p.	Odcinek kabla				Wykopy ziemne dla kabli zasilaj cych			Układanie kabli YAKY							Osprz t kablowy			Rury ochronne na kablach		Ogranicznik przepi	Uziemienie słupów		
		Słup kompozytowy 5m		Oprawy o w.	Wykopy ziemne		Piasek	YAKY4x35						YDY 3x1.5									
		Słup 5m+fund.[kpl]	Tabliczka 1-bezp. 10A [szt]		sz. 0.4m, gł. 0.8m k-IV [m]	sz. 0.4m, gł. 1.2m k-IV [m]		sz. 0.4m, gr. 2x10cm [m]	na uchwytach na słupie en [m]	w rurze ochronnej BE na słupie en [m]	w rowie ziemnym+ zapas [m]	w rurze ochronnej i słupie o w.	Razem dostawa kabla		Zako czenie kabla 4x35	w słupie i wysi gniku							
1	mufa kablowa- słup nr 4	0	0	0	6	0	6			7	3	10	2	6	1	6	1	0	0		10		
2	słup istn - słup nr 1	1	1	1	12	0	12			5	11	16	2	6		12	2	0	8		16		
3	słup nr 1- słup nr 2	1	1	1	37	0	37			38	3	41	2	6		37	5	0	0		41		
4	słup nr 2- słup nr 3	1	1	1	37	0	37			38	3	41	2	6		37	5	0	0		41		
5	słup nr 3- słup nr 4	1	1	1	44	0	44			45	3	48	2	6		44	6	0	0		48		
6	słup nr 4- słup nr 5	1	1	1	10	23	33			14	23	37	2	6		33	4	5	15		37		
7	słup nr 5- słup nr 6	1	1	1	40	0	40			38,5	5,5	44	2	6		40	5	2,5	0		44		
8	słup nr 6- słup nr 7	1	1	1	38	0	38			26,5	15,5	42	2	6		38	5	2,5	10		42		
9	słup nr 7- słup nr 8	1	1	1	33	0	33			29	8	37	2	6		33	4	5	0		37		
10	słup nr 8- słup nr 9	1	1	1	27	12	39			26,5	16,5	43	2	6		39	5	2,5	11		43		
11	słup nr 9- słup nr 10	1	1	1	29	0	29			27,5	5,5	33	2	6		29	4	2,5	0		33		
12	słup nr 10- słup nr 11	1	1	1	29	0	29			27,5	5,5	33	2	6		29	4	2,5	0		33		
	Razem	11	11	11	342	35	377	0	0	322,5	102,5	425	24	72	1	377	47,13	22,5	44	0	425	0	0

