

**Zestawienie o wietlenia ulicznego - Ła cut droga gminna ul. Piekarska**  
**Energetyka - o wietlenie**

L.p.	Odcinek kabla				Wykopy ziemne dla kabli zasilaj cych		Układanie kabli YAKY							Osprz t kablowy			Rury ochronne na kablach		Ogranicznik przepię	Uziemienie słupów				
		Słup kompozytowy 5m		Oprawy o w.	Wykopy ziemne		Piasek	YAKY4x35															YDY 3x1.5	
		Słup 5m+fund. [kpl]	Tabliczka 1-bezp. 10A [szt]		sz. 0.4m, gł. 0.8m k-IV [m]	sz. 0.4m, gł. 1.2m k-IV [m]		sz. 0.4m, gr. 2x10cm [m]	na uchwytach na słupie en [m]	w rurze ochronnej BE na słupie en [m]	w rowie ziemnym+ zapas [m]	w rurze ochronnej i słupie o w.	Razem dostawa kabla	Zako czenie kabla 4x35	w słupie i wysi gniku	mufa kablowa 1kV	Fola PCV niebieska [m]	Opaski kablowwe [szt]	DVK-110 [m]	SRS-110 [m]	GXO-0,66/5 [szt]	FeZn 25x4 w istn. wykopie [m]		FeZn 25x4 poza wykopem kabl. [m]
1	słup nr 12- słup nr 13	2	2	2	31	0	31			27	8	35	2	6			31	4	5	0		35		
2	słup nr 13- słup nr 14	1	1	1	27	0	27			23	8	31	2	6			27	3	5	0		31		
3	słup nr 14- słup nr 15	1	1	1	30	0	30			3	31	34	2	6			30	4	28	0		34		
4	słup nr 15- słup nr W4	1	1	1	38	0	38			5	37	42	2	6			38	5	34	0		42		
5	słup nr W4- słup nr W5	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
6	słup nr W5- słup nr W6	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
7	słup nr W6- słup nr W7	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
8	słup nr W7- słup nr W8	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
9	słup nr W8- słup nr W9	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
10	słup nr W9- słup nr W10	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
11	słup nr W10- słup nr W11	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
12	słup nr W11- słup nr W12	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
13	słup nr W12- słup nr W13	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
14	słup nr W13- słup nr W14	1	1	1	0	0	1			0	0	1	2	6			0	0	0	0		5		
	Razem	15	15	15	126	0	136	0	0	58	84	152	28	84	0	0	126	17	72	0	0	192	0	0

