

MIASTO ŁAŃCUT
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

Łańcut, dnia 17 czerwca 2015 r.

GKI.271.11.2015

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę rowu odwadniającego w ramach zadania „Uzbrojenie osiedla Księżych Górki”

Informuje, że w toku prowadzonego postępowania złożone zostały do Zamawiającego zapytania. Poniżej treść pyta oraz odpowiedzi.

Pytanie

Proszę o dokładne określenie rodzaju płyt do umocnienia dna rowu, bo przekroje poprzeczne obrazują co innego niż SIWZ.

Odpowiedź

Do umocnienia rowu przewiduje się wykorzystać płyty ażurowe betonowe 60 x 40 x 10 cm na podsypce piaskowej. Dopasowanie płyt do szerokości dna rowu poprzez ich odpowiednie docięcie.