

4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
5. **Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.**
6. RDG Łącut - W miejscach skrzyżowań projektowanego wodociągu z istniejącym gazociągiem zachować odległość poziomą min. 0,15m.
O terminie rozpoczęcia robót powiadomić RDG w Łącut z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Przekazać wykonawcy plac budowy i wyznaczyć w terenie trasę wodociągu w obecności pracownika RDG w Łącut. Prace ziemne w pobliżu gazociągu należy wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika RDG w Łącut.

UCZESTNICZY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI	IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA	PODPIS
1.	Starostwo Powiatowe w Łącut	M. Kunysz	nieczyt.
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Łącut	A. Lisowska	"
3.	PGE-RE-Leżajsk	J. Wiatr	"
4.	PSG Sp. z o.o., O/Tarnów, ZG Rzeszów	B. Wojtuń	"
5.	PZMiUW Rzeszów	T. Nowak	"
6.	ŁZK sp zo.o.	A. Nycz	"
7.	PGNiG Sanok	G. Wrona	"
8.	GAZ SYSTEM S.A	K. Kędzior	"
9.	GDDKiA O/Rzeszów	S. Siek	"

Z up. Starosty Łącutkiego

mgr inż. Kamil PRAJS
Podinspektor