



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Leżajsk  
37-300 Leżajsk, ul. Polna 10a  
tel.: 017 240 56 00, fax: 017 240 56 02

Leżajsk 14-10-2013r.

**AKWA! Projektowanie**  
**i Nadzór inwestycji**  
ul. Zagórska 195/3  
25-346 Kielce

**Dotyczy: zabezpieczenia kabli kolidujących z przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Batalionów Chłopskich i ul. Batoiego w Łańcutie.**

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje, że przedłożony do uzgodnienia plan sytuacyjny budowy kanalizacji deszczowej na ul. Batalionów Chłopskich i ul. Batoiego w Łańcutie w m. Łańcut - uzgadniamy pozytywnie po spełnieniu n/w warunków:

Na istniejące kable będący własnością PGE zgodnie z obowiązującymi przepisami należy:

1. Założyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT Ø110. Końce rur zabezpieczyć taśmą densa. Założenie rur ochronnych winien wykonać Zakład lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

2. Prace ziemne związane z projektowaną inwestycją należy w pobliżu kabli energetycznych prowadzić wyłączenie ręcznie zachowując wymogi PN/E-05125 oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.

3. Całość kosztów założenia rur ochronnych ponosi Inwestor.

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Rejon Energetyczny Leżajsk o przystąpieniu do robót ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.

5. W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić RE Leżajsk tel. 991 CD. Może nastąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Ważność niniejszego uzgodnienia upływa z dniem 13-10-2015 r.

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x RE07/RM

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Leżajsk  
Z-ca Dyrektora  
Jan Izykowski