

8. Roboty ulegające zakryciu (podspypka, ułożenie gazociągów, oznakowanie trasy gazociągów) oraz próbę szczelności i wytrzymałości należy zgłosić do odbioru w RDG w Łańcucie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
9. Prace gazoniebezpieczne polegające na włączeniu nowo wybudowanych odcinków gazociągów do czynnej sieci gazowej wykonana RDG w Łańcucie, poza sezonem grzewczym po załatwieniu wszystkich spraw formalno – prawnych związanych z przedmiotową przebudową.
10. Po wykonaniu przebudowy sieci gazowej, należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację wykonawczą (w wersji papierowej oraz elektronicznej) oraz protokół odbioru końcowego i przekazania-przejęcia przebudowanych odcinków sieci gazowej i dołączyć do dokumentów odbiorowych.
11. Po zakończeniu budowy sieci kanalizacji deszczowej, inwestor lub wykonawca uzyskuje w Rejonie Dystrybucji Gazu w Łańcucie stosowne oświadczenie o prawidłowości jej wykonania w stosunku do sieci gazowej.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. DYSTRYBUCJI
Ryszard Jarnawski

Otrzymują:

1. Adresat + 1 egz. PB
2. RDG w Łańcucie
3. OTE a/a + 1 egz. PB