

**AKAWAI**  
**Projektowanie i Nadzór Inwestycji**  
**25-346 Kielce ul. Zagórska 195/3**

dotyczy: wydania warunków technicznych na wyloty kanalizacji deszczowej, oraz częściową zabudowę potoku Mikońska nr dzi 2816/4 w m. Łańcut z ul. Batalionów Chłopskich.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Łeżajsku akceptuje odprowadzenie wód opadowych z ul. Batalionów Chłopskich do potoku Mikońska, oraz częściową zabudowę cieku kanałami fi 1200 – 1500mm pod następującymi warunkami:

1. W rejonie usytuowania wylotów kanalizacji deszczowej zabezpieczyć dno potoku Mikońska i skarpy płytami azurowymi typu „Jombo” 90x60x10 na dł 5m w dół i 5m w górę od osi wylotów. Wyloty winne być typu ciężkiego wylewane z betonu zakończone gurtiem betonowym.
2. Na etapie projektowania wykonać operat wodno-prawny i obliczenia hydrauliczne na zabudowę potoku kanałami fi 1200-1500mm i uzgodnić z Naszym Zarządem.

3. O zamiarze przystąpienia do robót powiadomić PZMiUW w Rzeszowie – Inspektorat w Łeżajsku celem sprawowania nadzoru w zakresie wydanych uzgodnień i protokołarnego odbioru.

Otrzymują:  
 1. Adresat  
 2.a/a

Kierownik Inspektoratu  
 Stanisław Środoh