BIK - KOPCZYK	Zestawienie montażowe sieci nN wg. Albumu: LNNi i LNN	Miejscowość:	Łańcut ul. Polna	Nr projektu:	**6.4 Zestawienie montażowe nN Stacja ŁAŃCUT 37 POLNA LOK**	
		Stacja transf.	ŁAŃCUT 37 POLNA LOK	Tom:	Część: sieć napowietrzna nN	str. 16

Słup			Przewody/ Kable						
nr słupa	Typ słupa	Rozpiętość przęsła / trasy rowu	AsXSn 2x25	AsXSn 4x70	YAKY 4x240		Naprężenie [MPa]	Obiekt krzyżowany	Uwagi
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[MPa]		
	stacja trafo	**stacja ŁAŃCUT 37 POLNA LOK**							
		18	29	57			10/20	ul. Polna	2x AsXSn 4x70 i AsXS 2x25, L=10m - wyjście z RS na stacji
1/LOK	ROK-12/15/E								
		54							4xAL50+AL25, L=54m, układ naprzemianległy - ponowny montaż
2/LOK	PP-10/ŻN								
1/LOK	ROK-12/12/E								
		52							4xAL50+AL25, L=52m, układ naprzemianległy - ponowny montaż
17/LOK	ist. PP-10/ŻN								
	stacja trafo								
		30							
	2x YAKY 4x240								przełożenie linii kablowej 2x YAKY 4x240, L=30/31m relacji: ST. ŁAŃCUT LOK - ZK LOK
	ZK LOK								
Suma:			29	57	0				

Słup	Żerdzie / Słupy			Ustoje / Ustój																		Linia nn goła																	
nr słupa / Typ słupa	ŻN-12	E-12/15		Typ ustoju	B-60 - belka ŻN	B-80 - belka ŻN	U-85 - płyta E	U-130 - płyta E	OU-1a	OU-2	trylinka	Eu-2p elem. moc. płyty fund	Eu-3d elem. moc. płyty fund	Eu-3g elem. moc. płyty fund	Eu-4d elem. moc. płyty fund	Eu-4g elem. moc. płyty fund	M16x120 Ś+N	M16x140 Ś+N	M16x450 Ś+N	M16x550 Ś+N	podkładka kwadrat. NK 75160		PK-1 - poprzecznik krańcowy	Kp-3 - konstrukcja przelotowa	Km-1 - konstrukcja mocna	O-3 - objemka	M12x40 - Ś+N+P+S	M16x280 - Ś+N+P+S	M16x450 - Ś+N+P+S	M16x40 - śruba+nakr+podk	M16x50 - śruba+nakr+podk	M16x60 - śruba+nakr+podk	S-80/2 - izoalator	Taśma Al. 500x100	Drut Al fi 3 dł 1750mm	Złączka pętlicowa 25-35 NK 324131	Złączka pętlicowa 50-70 NK 2509	Uchwyt śrub-kabł Al95 NK 2421	Zacisk odgałęźny AL/AL 6-95 mm2	
	[szt]	[szt]			[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	
1/LOK ROK-12/15/E		1		U3a		6	2	1					1	1	1	1	8	12	8		16				5	1				4		2	5	5		1	4			
1/LOK ROK-12/12/E																									5	1				4		2	5	5		1	4			
Suma	0	1			0	6	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	8	12	8	0	16	0	0	0	10	2	0	0	0	8	0	4	10	10	0	2	8	0	0	0

Słup	Haki								Uchwyty									Zaciski							Uziemienia								Inne					
nr słupa / Typ słupa	SOT 21.16 M16x200 hak wieszakowy	SOT 21 M20x200 hak wieszakowy	SOT 21.1 M20x240 hak wieszakowy	SOT 21.2 M20x320 hak wieszakowy	SOT 21.4 M20x480 hak wieszakowy	SOT 39 - M20 hak plaski	SOT 29 - M16 hak plaski		SO 274S odc 4x(25-50)mm2	SO 118.1201S odc 50-120mm2	SO 117.225S odc 2x(25-35)mm2	SO 130 - przelotowy do 150mm2	SO 239 - przel-naroż 180°-150°	SO 136 - narożny do 120mm2	SO 80 - odc przyl do 4x16,25	SO 80.225 - odc przyl do 2x16,25		SLIP 32.2 iz-iz do 120mm2	SL 11.118 iz-iz do 95mm2	SL 9.21 iz-gol do 95mm2	SLIP 12.127 iz-gol do 95mm2	SL 29.8 - odgałęźny do przył. x4	SM 2.11 Al./Cu + SP15		SE 45.1 - zacisk do izol	SL 9.22 - zacisk do gol	GXO-LOVOS 5/660-1	LgY 16mm2	M10x25 śruba oc+nakr+podkł	Bednarka ocynkowana 30x4	Pręt ocynkowany o 18		COT 36 - klamerka	COT 37 - taśma	ZUP-5 zacisk tulejowy 16-25	Tablice torowe	Tablica WO	
	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]		[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[szt]	[m]	[m]		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	
stacja trafo	1	2								2	1								2																			
1/LOK ROK-12/15/E				1		1	1			2	1								2	6						6		6	6	8	30	16		12	12	2			
1/LOK ROK-12/12/E																			1	4						4		4	4	4						1			
Suma	1	2	0	1	0	1	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	10	0	10	10	12	30	16		12	12	3	0	0	