



POZIOM PORÓWNAWCZY 225.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU	231.06
RZĘDNA DNA KANAŁU	230.00
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.06
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U Dz200 L=253.3m
ODLEGŁOŚCI	0.0, 15.9, 19.8, 13.6, 24.3, 13.2, 12.0, 33.8, 12.6, 13.8, 28.9, 10.1, 6.2, 19.7, 25.1, 4.3, 253.3

LEGENDA

- KS01 istn. studzienka kan.sanitarnej
- S01 proj. studzienka kan.sanitarnej
- BUD01 proj. włączenie do budynku

UWAGI:

- podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
- dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej
- PVC-U SDR34-SNB
- proj. przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obrysie płaskowej o grubości min. 30cm
- minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- proj. przewody wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR11
- proj. przewody wodociągowe układać na podsypce i obrysie płaskowej o grubości min. 20cm
- minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej
- cięgi kanalizacji sanitarnej włączyć poprzez istniejącą studzienkę KS01
- przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- rzędne wjazdów studzienek dostosować do poziomu dróg i chodników
- rozpatrywać wraz z profilami instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej
- rozpatrywać wraz z innymi branżami
- wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

POZIOM ±0,00 = 236,10 m n.p.m.

Archi Group s.c.
www.archi-group.com.pl

Projektant:
mgr inż. Sławomir Węziak
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności kanalizacji nr 43202

Numer projektu:
AAG/15/0050
Data:
listopad 2015
Pracownia:
PW
Miejscowość:
Lancut
Skala rysunku:
1:500
Nazwa rysunku:
WK-03

Treść rysunków stanowi materiał chroniony prawem autorskim.
Nie wyraża się zgody na wykorzystywanie do celów innych niż dane prace projektowe realizowane przez An Archi Group s.c. bez pisemnej zgody autorów

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Schemat instalacji zewnętrznych wod-kan

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie