


- UWAGI:**
- podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
  - proj. przewody kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
  - proj. przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
  - minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m,przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
  - proj. przewody wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR11
  - proj. przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20cm
  - minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
  - dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ustalić na montażu
  - ciężki kanalizacji sanitarnej włączyć poprzez istniejącą studzienkę KS01
  - ciężki kanalizacji deszczowej włączyć poprzez istniejącą studzienkę KD01
  - przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
  - rzędne wjazdów studzienek dostosować do poziomu dróg i chodników
  - rozpatrywać wraz z profilami instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej
  - rozpatrywać wraz z innymi branżami
  - wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
  - wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

**LEGENDA**

- KS01 istn. studzienka kan.sanitarnej  
S05 proj. studzienka kan.sanitarnej  
BUD01 proj. włączenie do budynku

**POZIOM ±0,00 = 236,10 m n.p.m.**

Treść rysunków stanowi materiał chroniony prawem autorskim. Nie wyraża się zgody na wykorzystanie do celów innych niż dalsze prace projektowe realizowane przez <b>An Archi Group s.c.</b> bez pisemnej zgody autorów.			
AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO			
Jednostka projektowa:  <b>AAG</b> An Archi Group s.c. www.a-sg.com.pl	Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego domu kultury wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą towarzyszącą  Lokalizacja inwestycji: ul. Kosciuszki 15, 37-100 Łańcut  Inwestor: Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut	Projektant: mgr inż. Jerzy Węgrk opracowania budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr 452/02	Numer projektu: <b>AAG/15/0050</b>
Koordynacja projektu:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej cz.2		Data: <b>listopad 2015</b> Pracownia: <b>PW</b> <b>IS</b>  Skala rysunku: -----  Numer rysunku: <b>WK-04</b>
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			