


UWAGI:

- podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
 - proj. przewody kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
 - proj. przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce płaskowej o grubości min. 30cm
 - minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
 - proj. przewody wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR11
 - proj. przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce płaskowej o grubości min. 20cm
 - minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
 - dokładną rzędną włączenia do istn. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ustalić na montażu
 - ciągł. kanalizacji sanitarnej włączyć poprzez istniejącą studzienkę KSD1
 - ciągł. kanalizacji deszczowej włączyć poprzez istniejącą studzienkę KD01
- przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
- rzędne wjazdów studzienek dostosować do poziomu dróg i chodników
 - rozpatrywać wraz z profilami instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej
 - rozpatrywać wraz z innymi branżami
 - wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
 - wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

LEGENDA

- BUD01** proj. włączenie do budynku
wf1 proj. doprowadzenie wody do fontanny

POZIOM ±0,00 = 236,10 m n.p.

Treść rysunków stanowi materiał chroniony prawem autorskim. Nie wyraża się zgody na wykorzystanie do celów innych niż dalsze prace projektowe realizowane przez An Archi Group s.c. bez pisemnej zgody autorów.			
AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO			
<div>Zadanie projektowe:</div> <div></div> <div>An Archi Group s.c. www.a-ag.com.pl</div>	<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego domu kultury wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą towarzyszącą</div>	<div>Pracownik:</div> <div>mgr inż. Jerzy Węził uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr 45202</div>	<div>Numer projektu:</div> <div>AAG/15/0050</div>
	<div>Lokalizacja inwestycji:</div> <div>ul. Kosciuszki 15, 37-100 Łanout</div>		<div>Termin:</div> <div>listopad 2015</div>
	<div>Inwestor:</div> <div>Miasto Łanout Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łanout</div>		<div>Pozycja projektu:</div> <div>PW</div> <div>IS</div>
	<div>Koordinacja projektu:</div>		<div>Skala rysunku:</div> <div>-----</div>
<div>Typ rysunku:</div> <div>Profil podłużny wodociągu</div>		<div>Numer rysunku:</div> <div>WK-09</div>	
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			