
L1, L2, L3 50Hz
In=630A
Ik3max=10,6kA
Ik1min=6,5kA
ROZDZIELNICA – RG
F9 160A
T1 400/5
QRG 630A 4P 100kA
QBK 250A
FWG 2A
F5 2A
F6 2A
F7 2A
Q01 63A
Q02 63A
Q03 63A
Q04 63A
Q05 63A
Q06 63A
Q07 63A
Q11 63A
Q12 63A
Q13 63A
Q14 63A
Q15 63A
Q16 63A
Q17 63A
Q21 63A
Q22 63A
Q23 63A
Q24 63A
Q51 100A
Q52 63A
Q53 63A
Q54 160A
Q56 63A
Q701 63A
Q702 63A
FIS1 63A 0,1A
FIS2 63A 0,1A
FIS3 63A 0,1A
FW1 0,3A
FW2 0,3A
FW3 0,3A
AQ01 In=100A 63A
AQ02 63A
N
PE
UKŁAD SZR GENERATOR 60kVA
H05X-K1,5
WG
Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TT
System ochrony p.porażeniowej: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE
20
19
ZK/S
MZ
TE/RL
TE/PT
TE/WK
ISTNIEJĄCA
CB
TE/B1
TE/MOK
TE/WH1
TE/H2
TE/H3
KE1
KEL
TE/ASM
ISTNIEJĄCA
TE/C
RGS
STM
T-S
T-S1
T-S2
AML 30 400
TE/CCTV
WT 4,5
N1W1 10kW
N2W2 2kW
N3W3 2kW

| | | |