

<b>AAG/08/0038</b>	PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY	ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 15; dz.3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2	<b>BRANŻA EL</b>
--------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp.	Oznacz	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Jedn.	Ilość	Uwagi / Producent
1	2	3	4	5	6
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>					
<b>ZASILANIE ROZDZIAŁ ENERGII</b>					
<b>ROZDZIELNICE OBIEKTOWE</b>					
1	R-OZ	Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego, Natynkowa; IP54; Wykonać wg schematu strukturalnego	kpl	1	
2	R-F	Rozdzielnica fontann Natynkowa; IP54; Wykonać wg schematu strukturalnego	kpl	1	
3		Rozbudowa rozdzielnic głównej RG o rozłącznik bezpiecznikowy 63A wraz z wkładką 63A	kpl	1	
4		Rozbudowa rozdzielnic głównej RG o rozłącznik bezpiecznikowy 63A wraz z wkładką 50A	kpl	1	
<b>INSTALACJE ZEWNĘTRZNE</b>					
1		Oprawa oświetlenia zewnętrznego parkowego 70 W;; 230 V; IP65	kpl	61	
		Słup oświetleniowy 4 m	kpl	58	
2		Oprawa oświetlenia zewnętrznego iluminacji; 35 W; 230 V; IP65	kpl	4	
3		Oprawa oświetlenia zewnętrznego – naświetlacz (iluminacja zabytków); 150 W; 230 V; IP65	kpl	2	
4		Rura osłonowa 160	mb	70	
5		Rura osłonowa 160 dwudzielna	mb	70	
6		YAKYżo 5x25 mm <sup>2</sup>	mb	1100	
7		YAKYżo 4x120 mm <sup>2</sup>	mb	150	
8		YKYżo 3x4 mm <sup>2</sup>	mb	300	
9		Mufa kablowa	kpl	2	
10		Piasek rzeczny nienormowany	m <sup>3</sup>	150	
11		Przełożenie istniejącego kabla – YAKY 4x50mm <sup>2</sup>	mb	75	
12		YKYżo 5x4 mm <sup>2</sup>	mb	400	
13		N2XH 5x16 mm <sup>2</sup>	mb	15	
14		N2XH 5x25 mm <sup>2</sup>	mb	20	