

GKI.271.27.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację energetyczną budynku przy ul. Piłsudskiego 9”

Informuję, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację energetyczną budynku przy ul. Piłsudskiego 9” złożone zostały do Zamawiającego zapytania.

Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Piłsudskiego 9A proszę o wyjaśnienie SIWZ. Otóż i w projekcie i w przedmiarach jest wskazany tynk mineralny w kolorach RAL, czy jest to pomyłka pisarska, czy faktycznie ma być tynk mineralny?, jeżeli tak, to każdy tynk mineralny musi być egalizowany czyli malowany farbą. Nie można zostawić tynku mineralnego na elewacjach, każdy system wskazuje na jego malowanie. Proszę zatem, żeby Zamawiający określił, jaki rodzaj tynku ma być użyty do wykonania elewacji.

Odpowiedź

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ulega zmianie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia polegającej na zastosowaniu tynku silikonowego.

Zamawiający prosi o wycenę tynku silikonowego barwionego w masie. Kolorystyka z projektu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Modernizację energetyczną budynku przy ul. Piłsudskiego 9” ulega zmianie także w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Pkt X.15 siwz otrzymuje nowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

1) ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym:

a) opis opakowania (koperty) zewnętrznego:

Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut Oferta na: „Modernizację energetyczną budynku przy ul. Piłsudskiego 9” Nie otwierać przed: 28.09.2017 r. godz. 8:00

b) opis opakowania (koperty) wewnętrznego:

..... (adres Wykonawcy)	Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut Oferta na: Modernizację energetyczną budynku przy ul. Piłsudskiego 9 Nie otwierać przed: 28.09. 2017 r. godz. 8:00
----------------------------	--

Pkt XI. siwz otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. 2 do dnia 28.09.2017 r., godz. 8:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 27 w dniu j/w godz. 8:00

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

