



GMINA MIASTO ŁAŃCUT

37-100 Łańcut ul. Plac Sobieskiego 18

bud. 37-100 Łańcut ul. Składowa dz.3442/3

Zb – projektowana podziemna stacja /zbiornik/ na gaz o pojemności
4850L – długość 4293 mm; średnica 1250 mm

P – projektowana instalacja gazowa doziemna od zbiornika do skrzynki
gazowej na budynku do wykonania z rur PE/Stal

PEz - dn 40 x 3,7 mm

Stal DN 25 mm

L = 3,0 mb - szt.2

L = 12,0 mb

STAROSTWO POWIATOWE

W ŁAŃCUCIE

37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2

R1 - skrzyżowanie projektowanej instalacji gazowej doziemnej z istniejącym
kablem eNN wykonać przy założeniu na kablu rury ochronnej
typu "AROT" o średnicy 75 mm i długości L = 3,0 mb szt.1

R2 - skrzyżowanie projektowanej instalacji gazowej doziemnej z istniejącym
kablem telekomunikacyjnym wykonać przy założeniu na kablu rury
ochronnej typu "AROT" o średnicy 75 mm i długości L = 3,0 mb szt.1

R3 - skrzyżowanie projektowanej instalacji gazowej doziemnej z istniejącym
przewodem kanalizacji sanitarnej wykonać przy założeniu na instalacji
rury ochronnej o średnicy 110 mm i długości L = 5,0 mb szt.1

RZECZNIKOWA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH

Janusz El. 2007/93

7.05.2006

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag z uwagami

granicza działki 02.3442/3