

Łańcut, dnia 26.04.2019

ZP.271.07.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odcinka kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Księża Górki w ramach zadania „Uzbrojenie osiedla Księża Górki”.

Informuję, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odcinka kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Księża Górki w ramach zadania „Uzbrojenie osiedla Księża Górki” złożone zostało zapytanie.

Pytanie

Zamawiający w ww. zadaniu przewiduje budowę dróg tymczasowych z płyt żelbetowych pełnych. Prosimy o określenie czy płyty mogą pochodzić z odzysku (używane), czy muszą być użyte płyty fabrycznie nowe.

Odpowiedź.

Do budowy tymczasowych dróg Zamawiający wymaga użycia fabrycznie nowych płyt.



BURMISTRZ
Rafał Kumek