

MIASTO ŁAŃCUT
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

Łańcut, dnia 16.07.2020 r.

ZP.271.7.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Jana Pawła II”.

Informuję, że w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożone zostały następujące zapytania:

Pytanie 1

Ze względu na rozbieżność pomiędzy udostępnionymi schematami montażowymi węzłów sieci wodociągowej a zapisami w specyfikacji technicznej prosimy o informację: 1) jakie zasuwy zastosować na węzłach i sieci, zasuwy z kielichem wciskowym dla rur PE czy zasuwy kołnierzowe?;

2) jakie trójniki zamontować w węzłach, trójniki elektrooporowe czy kołnierzowe?

Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie zasuwy kołnierzowych i z kielichami wciskowymi
Dopuszcza się zastosowanie trójników elektrooporowych lub kołnierzowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie armatury z rurami PE za pomocą tulei kołnierzowych?

Odpowiedź

Dopuszcza się łączenie za pomocą tulei kołnierzowych lub za pomocą łączników kołnierzowych

Pytanie 3

Projekt przewiduje łączenie rurociągów PE za pomocą kształtek elektrooporowych. Czy Zamawiający dopuszcza łączenie rurociągów za pomocą zgrzewania doczołowego i zastosowania kształtek PE do zgrzewania doczołowego?

Odpowiedź

Projekt budowlany przewiduje zastosowanie kształtek elektrooporowych i takie zaleca się do zastosowania, jednak dopuszcza się łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego pod warunkiem wydruku parametrów zgrzewania z rejestratora zgrzewów do akceptacji każdego zgrzewu przez Inspektora Nadzoru (wydruk wraz z zdjęciem zgrzewu oraz oznaczeniem miejsca lokalizacji na szkicu).

Ponadto ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Pkt X.15 siwz otrzymuje nowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

1) ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym:

a) opis opakowania (koperty) zewnętrznego:

Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut
Oferta na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Jana Pawła II. Nie otwierać przed: 23.07.2020 r. godz. 12:00

b) opis opakowania (koperty) wewnętrznego:

..... (adres Wykonawcy)	Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut
Oferta na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Jana Pawła II. Nie otwierać przed: 23.07.2020 r. godz. 12:00	

Pkt XI. siwz otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Biuro Obsługi Klienta (parter) do dnia **23.07.2020 r. godz. 9:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 27 w dniu wskazanym w pkt XI.2. godz. 9:00.


Zam. BURMISTRZA
Michał Wójcik
Zastępca Burmistrza