

Leżajsk 05-07-2019 r.

Znak: RE7/RM/W/2019/7/137/RE7

Inwestor:

Miasto Łańcut

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut

Adres do korespondencji:

Henryk Korecki

ul. Zaciszna 5B/47

35-326 Rzeszów

Dotyczy: uzgodnienia „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Dębik w Łańcutie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13-06-2019 r. Rejon Energetyczny Leżajsk informuje, że na przedłożonym planie w skali 1:500 projektowana infrastruktura drogowa krzyżuje się z istniejącymi kablami energetycznymi 15 kV i 0,4 kV


Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami należy:

1. W miejscach skrzyżowań na istniejący kabel 15 kV nałożyć rurę ochronną Ø160, a na istniejące kable 0,4 kV nałożyć rury ochronne dwudzielne Ø110 (z częściową korektą trasy kabli w przypadku gdy w miejscu skrzyżowania przebieg kabla nie jest w linii prostej). Założenie rur ochronnych i przełożenie kabli powinno być wykonane przez firmę lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
2. Kolidujące złącza kablowe przebudować poza teren planowanej inwestycji
3. Roboty ziemne związane z realizacją remontu należy w pobliżu kabli prowadzić wyłącznie ręcznie zachowując wymogi przepisów budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.
4. Całość kosztów założenia rur ochronnych i przełożenia kabli i złącz kablowych ponosi Inwestor.
5. Inwestor zobowiązany jest powiadomić Rejon Energetyczny Leżajsk o przystąpieniu do robót ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.
6. W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla – z uwagi na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym - należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić Centrum Dyspozytorskie Leżajsk tel.. 991.
7. Sposób zabezpieczenia i przebudowy kolidujących urządzeń elektroenergetycznych uzgodnić w RE Leżajsk.
8. Kolidujące oświetlenie drogowe należy przebudować zgodnie z warunkami przebudowy określonymi odrębnym pismem.
9. Ważność niniejszego uzgodnienia upływa z dniem 04-07-2021.

Do wiadomości:

1 x Adresat

1 x RE7/RM + plan sytuacyjny

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Leżajsk

Z-ca Dyrektora
Wiesław Nowak