

Pan
Henryk Korecki
Projektowanie i Nadzory
Budowlane w zakresie Dróg i Mostów
37-500 Jarosław
Osiedle Jagiellonów 4/21

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.09.2018r w sprawie odprowadzania wód opadowych w związku z przebudową drogi gminnej- ulica Dębnik w Łańcutie do potoku Mikośka- działka nr 1181/1w m. Miasto Łańcut. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Łańcutie opiniuje przedmiotową inwestycję pod następującymi warunkami:

1. Na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów z projektowanego kolektora) oraz szczególne korzystanie z wód (wprowadzenie ścieków deszczowych do wód płynących) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
2. Operat wodnoprawny na w/w przedmiotowy cel należy przedłożyć do Nadzoru Wodnego w Łańcutie celem uzgodnienia.
3. W rejonie usytuowania wylotów kanalizacji deszczowej należy ubezpieczyć dno i skarpe potoku Mikośka płytami ażurowymi typu „Jomb” 90x60x10 na długości 3,0m poniżej i powyżej wylotu. Wylot powinien być typu ciężkiego wylewany z betonu zakończony gurtem betonowym.
4. Utrzymanie wylotu z kolektora deszczowego wraz z wykonaniem ubezpieczenia koryta potoku w rejonie wylotu należeć będzie do właściciela przedmiotowego wylotu.
5. O zamiarze przystąpienia do robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji należy powiadomić Nadzór Wodny w Łańcutie , celem sprawowania nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru.

Jednocześnie tut. jednostka pragnie nadmienić , że przed realizacją ww. inwestycji należy zawrzeć umowę użytkowania gruntów Skarbu Państwa pod wodami (działka nr ewid. 1181/1 – potok Mikośka , wynikającą z art. 261 ustawy Prawo wodne z dnia 20lipca 2017roku (Dz. U. z 2017r. ,poz. 1566 z późn .zm) . Przedmiotową umowę należy skierować do Zarządu Zlewni w Krośnie , ul. Bieszczadzka 5 , 38-400 Krosno.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Kierownik:
Nadzoru Wodnego
Pięta
Tadeusz Pięta