

Leżajsk, dnia 05.07.2019

L.dz.RE7/RM/*W/2019/7/137/RE7*

Inwestor:

Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut
Adres do Korespondencji:
Henryk Korecki
ul. Zacisza 5B/47
35-326 Rzeszów

Dotyczy: technicznych warunków przebudowy oświetlenia drogowego przy ul. Dębnik
w Łańcutcie.

Z uwagi na liczne kolizje istniejącego oświetlenia drogowego z projektowaną rozbudową drogi gminnej – ul Dębnik w Łańcutcie na odcinku – od skrzyżowania z ul Podzwierzyniec do skrzyżowania z ul Kochanowskiego (zakres I, zakres III) należy:

1. Zaprojektować nowe oświetlenie wydzielone kablowe. Istniejące oświetlenie drogowe przy ul Dębnik – zdemontować. Projekt opracować w oparciu o wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych „TOM 6 Linie Napowietrzne i Kablowe” rekomendowane w PGE Dystrybucja. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV Łańcut 93 Dębnik – TN-C.
2. Dokonać bilansu mocy na modernizowanych obwodach oraz doboru zabezpieczeń w układzie pomiarowo-sterowniczym zlokalizowanym przy stacji transformatorowej Łańcut 93 Dębnik.
3. Materiały z demontażu zdać na magazyn RE Leżajsk.
4. Zaprojektowane oświetlenie drogowe pozostanie na majątku Inwestora
5. Projekt budowlano-wykonawczy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Leżajsk.
6. Termin ważności niniejszych warunków przebudowy ustala się do dnia 04.07.2021 r.

Do wiadomości:

1 x Adresat

1 x RE7/RM

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Leżajsk
[Signature]
Wiceprezesa
Wiesław Nowak