

Łańcut, dnia 03.02.2022 r.

Miasto Łańcut  
ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 Łańcut

WFZ.271.05.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy SP nr 3 w Łańcucie

Informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy SP nr 3 w Łańcucie złożone zostały zapytania. Poniżej ich treść oraz odpowiedzi.

1. Prosimy o potwierdzenie, że okładzina HPL ( lub Dibond) powinna znajdować się na attyce elewacji zachodniej i południowej. ( rys. Lancut\_sp\_ab\_11 i Lancut\_sp\_ab\_12) W odpowiedzi udzielonej 01.02.2022 wskazano elewację północną, na której nie ma attyki ( od strony istniejącego budynku)

Odpowiedź

Obudowa z płyt HPL lub kompozytowych ma znajdować się na elewacji północnej i zachodniej.

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać nawierzchnię z betonu technicznego przy wejściu do budynku od strony zachodniej i północnej?.

Odpowiedź

Należy wykonać nawierzchnię z betonu technicznego.

3. Prosimy o wskazanie w jakiej części utwardzenia terenu zajmuje ciąg pieszo jezdny a jaką ciąg pieszy. Brak jednoznacznego wskazania w projekcie zagospodarowania terenu.

Odpowiedź

Należy wycenić zgodnie z załączoną dokumentacją. Projekt zawiera odpowiednie wymiary.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy na stropodachu zaplecza należy zastosować styropapę EPS 200 według dokumentacji projektowej? Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału na styropapę EPS 100?

Odpowiedź

Należy zastosować materiał wskazany w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę materiału.

5. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie donic i siedzisk betonowych zewnętrznych z elementów prefabrykowanych?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie gotowych prefabrykowanych donic oraz siedzisk .

6. W zakresie podłogi sportowej wnosimy o rozszerzenie konkurencyjności w niniejszym postępowaniu i dopuszczenie zastosowania systemowych podłóg sportowych wykończonych panelem trójwarstwowym gr. 14 mm z warstwą użytkową gr. 3,5 mm z drewna dębowego lub jesionowego, lakierowanych 9 krotnie. Podłogi spełniającej normę EN 14904 we wszystkich 13 parametrach o konstrukcji legarowanej z tarcicy o wymiarach 90x20 w rozstawie oś-oś 500mm oraz ślepej podłodze w rozstawie oś-oś 141mm. Podłogi posiadającej certyfikat Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz) oraz wszelkie wymagane dokumenty. W SWZ Zamawiający sugeruje podłogę sportową HARO Model Stockholm i wymaga aby wierzchnią warstwę podłogi sportowej stanowił panel dwuwarstwowy o min grubości 12,6 mm oraz warstwie wierzchniej z drewna dębowego o gr 3,6. Tym samym Zamawiający stworzył sytuację, w której podłogę dostarczyć może wyłącznie jeden dystrybutor (firma) w Polsce.

Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych w toku przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która może wywrzeć wpływ na jego wynik. Mniejsza liczba złożonych w postępowaniu ofert może powodować oferowanie przez wykonawców produktów tylko i wyłącznie jednego producenta w przypadku obecności na rynku produktów równoważnych.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie o umożliwienie jak najszerszemu kręgowi wykonawców złożenie oferty.

Odpowiedź

Dokumentacja projektowa wskazuje minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry podłogi sportowej. Zamawiający dopuszcza do zastosowania podłogi o parametrach wyższych niż wskazane w dokumentacji przy założeniu zastosowania w panelach jako warstwy nośnej ( konstrukcyjnej) sklejki. Warstwa użytkowa z drewna dębowego.

Z up. Burmistrza

Michał Mglej

Zastępca Burmistrz