

Łańcut, dnia 07.02.2022 r.

Miasto Łańcut
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut

WFZ.271.05.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy SP nr 3 w Łańcucie.

Informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy SP nr 3 w Łańcucie złożone zostały zapytania. Poniżej ich treść oraz odpowiedzi.

1. W związku z ogłoszeniem przetargu pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie” zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków projektu wykonawczego z przekrojami dla instalacji wentylacji mechanicznej. Przekroje A-A, B-B, B'-B', B''-B'', B'''-B''', C-C.

Odpowiedź

Projekt wykonawczy nie zawiera w/w przekrojów. Przekroje wskazane na rysunkach są zawarte w części architektoniczno budowlanej projektu.

2. Czy Zamawiający omyłkowo nie wskazał jednostki miary sztuki dla siatki ochronnej bezwęzłowej (siatka ochronna polipropylenowa, oczka 45x45 mm grubość splotu 3mm, podana ilość 1200 sztuk? Proszę o wskazanie ilości, miary oraz przeznaczenia zastosowania siatki.

Odpowiedź

Załączone do przetargu przedmiary są materiałem pomocniczym. Wycenę należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej. Siatka polipropylenowa ma służyć do zabezpieczenia ścian wewnętrznych oraz stolarki okiennej przed uszkodzeniami od uderzeń np. piłką.

Z up. Burmistrza
Michał Mglej
Zastępca Burmistrza