

Łańcut, dnia 17.06.2022 r.

Miasto Łańcut
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut

WFZ.271.13.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Łańcucie.

Informuje, że w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienie złożone zostało zapytania.

Pytanie 1

Dokumentacja zawiera konstrukcję warstwy wiążącej grubości 8 cm a w przedmiarze robót występuje warstwa gr. 4 cm. Którą grubość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Do wyceny przyjąć warstwę wiążącą o grubości 4 cm.

Pytanie 2

W opisie technicznym i przekroju normalnym gr. warstwy wiążącej wynosi 8cm, natomiast w przedmiarze gr. warstwy wiążącej wynosi 4cm.

Odpowiedź

Patrz: odpowiedź na pytanie 1.

Z up. Burmistrza
Michał Mglej
Zastępca Burmistrza