

Łańcut, dnia 10.11.2022 r.

Miasto Łańcut
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Łańcut

WFZ.271.18.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie

Informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w Łańcucie złożone zostały zapytania.

1. Prosimy o uzupełnienie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową.

2. Prosimy o podanie wymiaru oraz rodzaju obrzeży typu eko-board.

Odpowiedź

Należy zastosować eko-board o wysokości 78 mm.

3. W związku z rozbieżnościami na przekrojach normalnych, prosimy o wskazanie grubości płyty ażurowej jaką należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć płyty o grubości 10 cm.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiej metody.

5. Prosimy o dołączenie szczegółu przebudowy schodów.

Odpowiedź

Przebudowa schodów nie jest wymagana.

6. Po czyjej stronie są koszty ewentualnych wyłączeń linii elektroenergetycznych krzyżujących się z inwestycją oraz nadzorów przy wykonywaniu robót budowlanych w sąsiedztwie tych linii.

Odpowiedź

Wszelkie koszty są po stronie Wykonawcy.

7. W związku z rozbieżnościami w treści ogłoszenia: 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie Oraz zapisami w umowie: „4. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w kwocie 2 % wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2, która w całości zostanie pokryta ze środków Zamawiającego przeznaczonych na realizację zadania tj. z udziału własnego stanowiącego procentowy udział Zamawiającego w realizacji inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zaliczka zostanie udzielona w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową.” Prosimy o wyjaśnienia

Odpowiedź

Treść ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24.10.2022 r. nr 2022/BZP 00406001/01 została zmieniona ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 11.04.2022 r. nr 2022/BZP 00422892/01

8. ... udostępnienie wzoru umowy ...

Odpowiedź

Projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia (SZW), zamieszczone zostały na stronie prowadzonego postępowania: zakładka pkt 3. Załączniki do dokumentacji SWZ – archiwum (.zip).

9. W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w. zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w zapisach umowy klauzuli waloryzacyjnej. W umowie § 17 określono warunki zmiany umowy, natomiast nie uwzględniono mechanizmu zmiany wynagrodzenia, który będzie znajdował zastosowanie, jeżeli poziom zmiany cen materiałów lub kosztów ulegną zmianie. W ocenie Wykonawcy należy określić poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, którego osiągnięcie będzie uprawniać do żądania zmiany wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę specyfikę branży budowlanej, prawdopodobieństwo waloryzacji wynagrodzenia – przewidzianej jako instrument mający na celu przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej stron, powinien zostać uwzględniony w zapisach umowy a klauzula waloryzacyjna powinna być ukształtowana w ten sposób, żeby miała ona realne zastosowanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

Z up. Burmistrza
Michał Mglej
Zastępca Burmistrza