

PROTOKÓŁ Nr 38/3/348/2022

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczący Projektu Wykonawczego pt.:

Rozbudowa publicznej drogi gminnej – ul. Wiejskiej w Łąncucie.

Przebudowa linii energetycznych nN – własność PGE.

Inwestor: **Miasto Łącut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łącut**

Opracował:

mgr inż. Jakub Kłeczek uprawnienia budowlane: PDK/0101/PWOE/06

Skład Komisji:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Piotr Józefko | - przewodniczący |
| 2. Janusz Hojło | - członek |
| 3. Zygmunt Kurowski | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- odcinki linii napowietrznych i kablowych nN wraz z przyłączami,
- demontaż

Wniosek Komisji:

uzgadnia się przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami usunięcia kolizji znak : RE07/RM/20 z dnia 2018-10-11, RE7/RM/w/10/93 z dnia 2021-10-18 pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag.

Uwagi do projektu:

1. **Do przebudowy linii napowietrznych nN zastosować przewód AsXSn 4x50 (istniejące oświetlenie AsXSn 2x25 jest na majątku gminy Miasto Łącut).**
2. **Dołączyć zestawienie materiałów z demontażu, które należy zdać do RE Leżajsk. W zestawieniu podać ilość w kg dla poszczególnych przekrojów przewodów.**
3. **Dołączyć zgody właścicieli parcel w formie umów trójstronnych.**
4. **Układ pracy sieci nN 0,4 kV Łącut 9 Podzwierzyniec Młyn, Łącut 75 Argo – TT.**

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **2024-04-10**

Podpisy Komisji: 1. 2. 3.

