

UWAGI:

1. WYMIAR x = 53 cm DLA KRĘGU z I 20/500/500/1
   WYMIAR x = 33 cm DLA KRĘGU z I 20/500/300/1
2. WSZYSTKIE ELEMENTY BETONOWE
   LUB ŻELBETOWE WYKONAĆ Z BETONU KLASY B45.
3. OSADNIK WPUSTU O GŁĘBOKOŚCI 100cm

PRZEDSIĘBIORSTWO INZYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: „UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ, BUDOWĘ SIECI: WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ, BUDOWĘ DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH Z FUNKCJĄ PRZECIWPOŻAROWĄ, BUDOWĘ DWÓCH PALCÓW MANEWROWYCH PRZY ULICY POLNEJ W ŁAŃCUCIE W RAMACH ZADANIA: „TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO".

INWESTOR: Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ADRES: Dz. nr 5202/10, 5202/11, 5202/12, 5202/13, 5202/14, 5202/15, 5202/18, 5202/19, 5202/20, 5202/21, 5202/22, 5202/24, 5202/26, 5202/28, 5202/5, 5202/6, 5202/8, 5202/9, 134, 130/1, 104/4, 133/1 miasto Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie

TYTUŁ RYSUNKU: WPUST ULICZNY Z RUSZTEM ŻELIWNYM

Projektował: mgr inż. Marek Wziątek, nr upr.:SLK/2711/PWOS/09, w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Szlęk, nr upr.:SLK/2640/IPOOS/09, w branży sanitarnej do projektowania bez ograniczeń

Opracował:

INŻYNIERIA PRO-EKO

data: 01.2018

skala: -

stadium: PB

branża: Sanitarna

rys.nr: S-03.8

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE