Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń

L.p.	Pomieszczenie	Rodzaj posadzki	pow. (m2)
			1316.25
01	kotłownia	płytki ceramiczne	15.72 m2
02	środki czystości	płytki ceramiczne	5.02 m2
03	wkatrolap	płytki ceramiczne	13.48 m2
04	portier	płytki ceramiczne	3,24 m2
05	węzeł sanitarny	płytki ceramiczne	4,05 m2
06	węzeł sanitarny/inwalid	płytki ceramiczne	5,64 m2
07	pom. techniczne	płytki ceramiczne	3,88 m2
08	komunikacja	płytki ceramiczne	54,74 m2
09	szatnia	płytki ceramiczne	12,19 m2
10	węzeł sanitarny/inwalida)	płytki ceramiczne	5,26 m2
11	węzeł sanitarny	płytki ceramiczne	14,25 m2
12	szatnia	płytki ceramiczne	12,53 m2
13	węzeł sanitarny/inwalida)	płytki ceramiczne	5,40 m2
14	węzeł sanitarny	płytki ceramiczne	14,25 m2
15	szatnia	płytki ceramiczne	12,53 m2
16	węzeł sanitarny/inwalida)	płytki ceramiczne	5,40 m2
17	węzeł sanitarny	płytki ceramiczne	14,25 m2
18	pom. trenera	płytki ceramiczne	6,83 m2
19	magazyn 1	płytki ceramiczne	11,35 m2
20	magazyn 2	płytki ceramiczne	10,72 m2
21	sala gimnastyczna	parkiet	1085,52 m2

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

RS110mm wyrzutnia/ssanie

RS110mm

wycieraczka wejściowa stalowa ocynkowana, 100x150cm ogólnie,gęstowe oczek 33x11mm np. firmy Axilmo

oce went, na wys 280 od poziomu 0,0 w ośrodku

Centrala wentylacyjna nawiewna - NZ z rozrzewnicą wodną Typ TA 2000 HW V=4100 m³/h; Qg=18,9 kW P=0,7 kW masa ok. 110 kg

WG

SCIANKA WSPINACZKOWA

±0.00=212.50

Transformator PAT-06-M-02 wersja podtynkowa

FPT 11/290/1 [2500 mm]

FPT 11/290/1 [2500 mm]

INT33/900 [1800 mm]

LEGENDA

Φ: 698 W 0.07 +20 °C	zapotrzebowanie na moc cieplną nr pomieszczenia / temperatura obl.
KMP21S/600 [900 mm]	Grzejnik płytowy
FMT 11/260/1 [1000 mm]	Grzejnik kanałowy
	Przewody C.O Z+P
1	Numer pionu

UWAGA:

1. Przewody grzewcze na zapleczu sali gimnastycznej należy prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego
2. Przewody grzewcze na sali gimnastycznej należy prowadzić w posadzce jako zaizolowane otuliną o grubości 6mm

PROJEKT BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax [032] 334 71 69

Koordynacja i Opracowanie proj.
mgr inż. arch. Tomasz Karpowicz
mgr inż. Grzegorz Segel
mgr inż. Adam Górczak
mgr inż. arch. Adam Jaskulski

Nazwa zadania:
Rozbudowa budynku szkoły publicznej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. 29 Listopada 21 w Łańcucie o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczami"

Inwestycja:
Sala Gimnastyczna wraz z zapleczami techniczno-sanitarnymi i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut.

Inwestor:
Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

Główny projektant
mgr inż. Radosław Radziecki
Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr 403/02

Opracował
inż. Alicja Modliszewska

Sprawdzający
mgr inż. Piotr Kurzbauer
Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr 297/02

Tytuł rysunku:
Rzut parteru - instalacja c.o.

Numer projektu: AAG/09/0019

Data: Październik 2009

Branża: CO | Fazy proj.: PB

Skala rysunku: 1:100

Numer rysunku: co-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A1