

URZĄD MIASTA  
Łańcuta

2010-01-27

L. dz. ....

Zat. ....

DLA PANA T. KACPROWICZA



Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie  
Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie  
ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów  
tel. 017 86-59-219, faks 017 865 92 23

GMINA MIASTO ŁAŃCUT  
PL. SOBIESKIEGO 18  
37-100 ŁAŃCUT

Nasz znak: 301/OMP2/14/10

Rzeszów, 2010-01-18

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór paliwa gazowego – powyżej 10 m<sup>3</sup>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2010-01-11 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
- Punkt wyjścia z sieci przesyłowej OGP (stacja/węzeł):
- Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – budynek oświatowy – Szkoła Podstawowa nr 3 wraz z Salą Gimnastyczną i zapleczami Łańcut, ul. 29 Listopada 21 Dz.2802
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - celów klimatyzacyjno-wentylacyjnych
  - ogrzewania
  - podgrzewania wody użytkowej
  - przygotowanie posiłków
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

Urządzenie	Właściwe zaznaczyć X		Moc pojedynczego urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]
	Istniejące	Projektowane		
GRZEJNIK WODY PRZEPŁYWOWY	X	-	2	3
WIELOCZERPALNY	X	-	9	1
TABORET GAZOWY	X	-	24	1
TRZON KUCHENNY	-	X	230	1
KOCIOŁ GAZOWY ŚREDNIEJ MOCY =>61 <2000 KW	X	-	232	1
KOCIOŁ GAZOWY ŚREDNIEJ MOCY =>61 <2000 KW	-	-		

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 

rok - min godz. / moc zamówiona / dobowy / roczny / max godz.

2011, 20 [m<sup>3</sup>/h], 57 [m<sup>3</sup>/h], 831 [m<sup>3</sup>/dobę] 63000 [m<sup>3</sup>/rok] 57 [m<sup>3</sup>/h]

Docelowo 2012, 20 [m<sup>3</sup>/h], 57 [m<sup>3</sup>/h], 831 [m<sup>3</sup>/dobę] 126000 [m<sup>3</sup>/rok] 57 [m<sup>3</sup>/h]
- Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 

Kw. I - 35 □ Kw. II - 15 □ Kw. III - 15 □ Kw. IV - 35
- Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:
 

minimalne: 1,6 [kPa].

maksymalne: 2,5 [kPa]
- Dyspozycyjne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu włączenia do sieci gazowej:
 

minimalne: 200 [kPa],

maksymalne: 500 [kPa]

0172252021

10. Miejsce podłączenia przyłącza do czynnej sieci gazowej:
  - 10.1. Gazociąg średnie ciśnienie,
  - 10.2. Materiał: polietylen SDR 11 PE 80, średnica dn 40
  - 10.3. Lokalizacja Łańcut, ul. 29 Listopada Dz. 2802,
11. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:  
**Nie dotyczy**
12. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu do kurka głównego włącznie) służącego do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:  
**ciśnienie gazu: średnie ciśnienie, materiał gazociągu: polietylen SDR 11 PE 80  
średnica: dn 40 [mm], długość: 4.0 [m], liczba przyłączy: 1 [szt].**
13. Przyłącze powinno odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów.
14. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: Istniejące punkty redukcyjno-pomiarowe dla potrzeb szkoły z kotłownią oraz stołówki należy przeznaczyć do demontażu. Pomiar i redukcję ciśnienia gazu dla całego zespołu budynków szkolnych zrealizować jako wspólny przy pomocy jednego punktu redukcyjno-pomiarowego o przepustowości do 60 Nm<sup>3</sup>/h zlokalizowanego na budynku projektowanej Sali Gimnastycznej.
  - 14.1. Miejsce usytuowania kurka głównego: kurek na budynku;
  - 14.2. Typ gazomierza: miechowy, G40 (rozstaw króćców: 510 mm) - 1 szt., umiejscowienie: Skrzynka na zewnątrz budynku;
  - 14.3. Rodzaj urządzeń służących do redukcji ciśnienia gazu: punkt redukcyjny o przepustowości do 60 Nm<sup>3</sup>/h z systemem filtracji gazu, manometrem różnicowym oraz obiegiem filtra.
  - 14.4. Stacja redukcyjno-pomiarowa powinna odpowiadać normom ZN-G-4120-4122;
  - 14.5. Inne wymagania dotyczące stacji: Brak
15. Wymagania dotyczące pomiaru:
  - 15.1. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
  - 15.2. Montaż rejestratora szczytów godzinowych z:
    - sms-ą transmisją danych,
    - wyświetlaczem LCD,
    - anteną zewnętrzną.
  - 15.3. Inne wymagania: Brak
16. Granicę własności sieci gazowej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie stanowią będzie kurek główny na przyłączy.
17. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: Brak.
18. Przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane nie objęte pozwoleniem na budowę.
19. Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
20. Wewnętrzną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.
21. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Dziale Eksploatacji Zakładu Gazowniczego w zakresie rozwiązań technicznych przyłącza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.
22. Projektowany koszt wykonania przyłączenia wynosi około 19500,00 zł.
23. Projektowana opłata za wykonanie przyłączenia, określona na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy, kalkulacji Zakładu Gazowniczego wyniesie 5 520,80 zł netto plus podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wykonania przyłączenia. Koszt wykonania przyłączenia nie obejmuje nakładów na zakup i montaż szafek gazowych i mapy do celów projektowych.



24. Projektowana opłata za wykonanie przyłączenia może ulec zmianie wraz ze zmianą zasad finansowania przyłączy, zmianą lub zwiększeniem przewidywanego zakresu rzeczowego przyłączenia.
  25. **Opłata za przyłączenie określona zostanie w umowie o przyłączenie.**
  26. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu określonego prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
  27. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
    - 27.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
    - 27.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
    - 27.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
  28. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po przedłożeniu zapewnienia dostaw gazu do punktu wyjścia z sieci przesyłowej OGP określonego w P. 2, i zawarciu umowy o przyłączenie na pisemny Wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz Zakładu Gazowniczego zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg będących we władaniu osób trzecich.
  29. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej.
  30. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.
  31. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2011-01-18.
  32. Warunki przyłączenia sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
  33. Załącznik do niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach przyłączenia oraz Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie.
- Klauzule: Anuluje się warunki przyłączenia wydane pismem znak: 301/0/WP2/193/09 dnia 8-10-2009 r.  
 Skrócenie gazociągu PE 40 oraz likwidację przyłączy do kotłowni i stołówki wykonać na warunkach podanych przez Rejon Dystrybucji Gazu Łańcut znak: KSGIII/RDG/69/51/09 z 2-11-2009 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE  
 WICEPRZEDSIĘBIORCA DYREKTORA  
 ds. Dystrybucji  
 .....  
 Tomasz Turonowicz

KIEROWNIK  
 Działu Rozwoju i Przyłączania  
 .....  
 Elżbieta Kluź

Opracował(a): M.A. tel. 017-86-59-283

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 017 8659251

Data odbioru lub wysłania do Klienta: .....

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

.....  
 (miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient. ....
2. RDG Łańcut
3. OTO aa.

Nr Klienta: 0227880

2