

Nazwa elementu projektu budowlanego	OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
Nazwa zamierzenia budowlanego	PRZEBUDOWA DROGI UL. MATEJKI I UL. 10 PSK W ŁAŃCUCIE
Kategoria obiektu budowlanego	KATEGORIA: IV
Nazwa jednostki ewidencyjnej Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego Numery ew. działek, na których obiekt jest usytuowany: - działki w całości wchodzące pod inwestycję - działki częściowo wchodzące pod inwestycję	181001_1 Miasto Łańcut 0001 Miasto Łańcut 2973/6 2923/5, 2891, 2973/5, 2905/12, 2904/2, 2905/203, 2905/204, 2973/7
Nazwa i adres Inwestora	MIASTO ŁAŃCUT, UL. PLAC SOBIESKIEGO 18 37-100 ŁAŃCUT
Spis zawartości	1. Warunki Techniczne 2. Uzgodnienia 3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Spis zawartości

1. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejących sieci wod-kan. wydane przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. znak: Ł.Z.K. 1169/G.T.479/2021 str. 1 – 4
2. Warunki zabezpieczenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk znak: RE7/RM/W/9/74 z dnia 25.08.2021 r. str. 5
3. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w jaśle znak: PSGJA.ZMSZ.763B.140.1.21. z dnia 28.09.2021 str. 6 – 8
4. Uzgodnienie oraz warunki techniczne infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej wydane przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o. o. znak: 1/O/DC/RKR0003/MG/09/21 z dnia 7 września 2021 str. 9 – 10
5. Protokół Nr GN-Z.6630.2.427.2021– Odpis wydany przez Starostę Łańcuckiego, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 14.10.2021 str. 11 – 15
6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 16 - 19



Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut

Łańcut, dnia 18.08.2021r

Ł.Z.K. 1169/G.T.479/2021

Łańcucki Zakład Komunalny
Spółka z o.o.
ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 32 91, 17 225 72 92
NIP 8151787723, REGON 180643965
KRS 0000390125

DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie
Dróg Halina Hałajko
Oś. Witosa 4/8
37-500 Jarosław

Dotyczy: Warunków technicznych zabezpieczenia istniejących sieci wod- kan. sanitarnej w związku z opracowaniem budowy mini ronda na skrzyżowaniu ulic Matejki i 10 P.S.K. w Łańcut.

W odpowiedzi na Wasze pismo Ł.Z.K. Spółka z o.o. podaje niżej wymienione warunki techniczne:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 należy unieczynnić odcinek sieci wodociągowej A-B wa40 mm ocynk . W punkcie A przełączyć zasilanie budynków C i D, zamontować zasuwę odcinającą na 2 budynki z obudową i skrzynką uliczną obetonowaną płytką o wymiarach 0,5x0,5x0,1m.
2. Hydrant podziemny DN80mm z zasuwą (prawdopodobnie zaasfaltowany) oznaczony na mapie H przenieść – przebudować poza obręb skrzyżowania (mini ronda). Hydrant i zasuwa a. zastosować jako nowe produkcji Jafar Jasło. Rurociąg do hydrantu – odgałęzienie od sieci \varnothing_{zewn} 225mm PVC wykonać z rur PE \varnothing_{zewn} 90 mm SDR 17, PN10mm.
3. Właz na studziencie kanalizacji sanitarnej „S” wymienić na nowy i usytuować go do niwelety terenu drogi po przebudowie skrzyżowania.
4. Latarnia – słup oświetleniowy nr 2 nie może być usytuowany na istniejącej sieci wodociągowej \varnothing_{zewn} 225 mm PVC. Minimalna odległość usytuowania słupa od sieci wodociągowej 1,5m.
5. Rozwiązania projektowe dotyczące sieci wod-kan sanitarnej podlegają uzgodnieniu w Ł.Z.K. Spółce z o.o.
6. Roboty instalacyjne podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Ł.Z.K. Spółka z o.o.
7. Roboty instalacyjne winna wykonać osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacje sanitarne.
8. Wyłączenie wody celem dokonania niezbędnych przeróbek należy uzgodnić z dostawcą wody czyli z Ł.Z.K. Spółka z o.o.

REGON: 180643965
NIP: 815-17-87-723
KRS: 0000390125 – Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gosp. KRS
Wysokość kapitału zakładowego
24 674 000 zł
Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy
O/Łańcut 70864211422014240576370001

Oczyszczanie i odbiór odpadów
Wodociągi i kanalizacja
Oczyszczalnia Ścieków. 37 -100 Łańcut, Wola Dalsza 375a
Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 Łańcut, Wola Mała 203
Zakład Pogrzebowy
e-mail: biuro@lzk-lancut.pl; Internet: www.lzk-lancut.pl

tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92

tel.17 225 72 92 17 225 71 95 fax 17 225 00 08

tel./fax 17 225 34 27

tel. 17 225 55 26

tel. 17 225 23 66



Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut

9. Po zakończonych robotach należy sporządzić protokół odbioru, wykonać inwentaryzację powykonawczą z naniesieniem na mapy przebudowanych sieci wod-kan. Należy dostarczyć do Ł.Z.K. Spółki z o.o. 1 egz inwentaryzacji - mapki powykonawczej

Inspektor ds. Technicznych
[Signature]
mgr inż. Andrzej Nycz

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
inż. Wincenty Szylar

Załącznik:

1. Nr1 mapa z koncepcją rozwiązań budowy mini ronda.
2. Nr 2 – mapa wydruk z geoportalu z pokazaniem istniejących urządzeń podziemnych w obrębie projektowanego skrzyżowania

REGON: 180643965
NIP: 815-17-87-723
KRS: 0000390125 – Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gosp. KRS
Wysokość kapitału zakładowego
24 674 000 zł
Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy
O/Łańcut 70864211422014240576370001

Oczyszczanie i odbiór odpadów tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
Wodociągi i kanalizacja tel. 17 225 72 92 17 225 71 95 fax 17 225 00 08
Oczyszczalnia Ścieków. 37 -100 Łańcut, Wola Dalsza 375a tel./fax 17 225 34 27
Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 Łańcut, Wola Mała 203 tel. 17 225 55 26
Zakład Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
e-mail: biuro@lzk-lancut.pl; Internet: www.lzk-lancut.pl