

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
STAROSTWO POWIATOWE W ŁAŃCUCIE
DATA NARADY: 2017-10-12
NR GN-Z.6630.2.285.2017

Opis przedmiotu narady: **lokalizacja magistrali wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Mała do zbiorników retencyjnych wraz z połączeniami z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Łańcut**

Wnioskodawca:

EKO-PROJEKT
37-200 Przeworsk Głębocka 28

Wniosek z dnia: **2017-10-05**

Inwestor:

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
37-100 Łańcut Traugutta 20

Uzgadnia się propozycję lokalizacji obiektu położonego:
gmina: **ŁAŃCUT MIASTO**, obręb: **ŁAŃCUT MIASTO**

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła mgr inż. Kamila Prajs - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralną częścią protokołu jest projekt podpisany i opieczetowany.
2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Istnieje obowiązek ochrony znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2017 poz. 2101.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999 Nr 45, poz. 454), a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2011 Nr 11 poz.89).
4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.

5. **Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.**
6. ZG w Jasle- Przy przebiegu równoległym projektowanego wodociągu z istniejącym gazociągiem zachować odległość min. 1,5 m. W miejscach skrzyżowań projektowanego wodociągu z istniejącym gazociągiem zachować odległość poziomą min. 0,15m.
O terminie rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię w Łańcucie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Przekazać wykonawcy plac budowy i wyznaczyć w terenie trasę wodociągu w obecności pracownika Gazowni w Łańcucie. Prace ziemne w pobliżu gazociągu należy wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Łańcucie.
7. RUK UG Czarna-bez uwag
8. GAZ-SYSTEM Uzgodniono lokalizację. Projekt przedmiotowej inwestycji w zakresie skrzyżowania z gazociągami wysokiego ciśnienia DN700 i DN400 należy przedłożyć do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A.
9. Orange Polska-Prace prowadzić zgodnie z otrzymanymi z Orange warunkami technicznymi.
10. IChB PAN PCSS-uzgodniono pismem z dnia 19.10.2017 r., znak: Ldz. 1303/10/17
11. Hawe Telekom-uzgodniono pismem z dnia 19.10.2017.r., znak: 21/H/DC/3015MH/10/17

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI	IMIE I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA	PODPIS
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie	A. Lisowska	nieczyt.
2.	PGE-RE-Leżajsk	Z. Kuśnierz	"
3.	PSG Sp. z o.o., ZG Jasło	B. Wojtuń	"
4.	PZMiUW Rzeszów	T. Nowak	"
5.	ŁZK sp zo.o.	A. Nycz	"
6.	PGNiG Sanok	J. Gurak	"
7.	GAZ SYSTEM S.A	K. Kędzior	"
8.	GDDKiA O/Rzeszów	S. Siek	"
9.	RUK UG Czarna	S. Panek	
10.	Orange Polska	D. Pacyna	
11.	ICHB PAN PCSS	G. Kuberka	
12.	Hawe Telekom	M. Harembki	

POMIMO ZAWIADOMIENIA W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ NIE UCZESTNICZYLI:

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI
1.	Pow. wydział AB
2.	PINB
3.	Gm. Czarna
4.	Gm. Miasto Łańcut
5.	Podkarpacki Zarząd Dróg Woj.
6.	Wnioskodawca

Z up. Starosty Łańcuckiego
mgr inż. *Kamila PRAJS*
Podinspektor