ZØ150szt.2

W400PE

C2
km 0 + 105

Proj. rurociąg PEØ400x36.4

Proj.Rura ochronna PE
630x57,3, L=6,0m

ZØ350 szt2

ZØ100

PE110

HPp

W400PE

ZØ350 szt2

Proj. rurociąg PEØ160x9.5

Proj.Rura ochronna PE
ø280x16,6, L=79,0m

R1
km 2 + 820

RPz3

Stary Wisłok

w400PE

Legenda:

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU:

- w 110 — sieć wodociągowa
- ks 160 — sieć kanalizacji sanitarnej
- eNN — kabel energetyczny ziemny eNN
- t — kabel telekomunikacyjny
- g 50 — sieć gazowa

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU:

- PE400 L=2460.0m — **Projektowana magistrala (odcinek) wodociągowa** ØØ0 PE, długość L=2460.0m
- PE110 L=2460.0m — **Projektowana sieć (odcinek) wodociągowa** Ø110 PE, długość L=2460.0m
- PE110 L=2460.0m ZAWÓR — **Projektowana zasuwa wodociągowa ZØ100**
- PE400 L=2460.0m KOMORA — **Projektowana Komora Zasuw Redukcyjno-Pomiarowa**
- R.O. PE225 L=10m — **Projektowana rura ochronna na proj. sieci/magistrali wodociągowej** rura ochronna PE 225x13,4, długość rury L=10m
- R.O. dwudz.Ø110 L=15m — **Projektowana rura ochronna dwudzielna przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi** średnica rury Ø110, długość L=3,0m

Tereny w zasięgu wody o prawdopodobieństwie przewyższenia Q1%

- PE400 L=2460.0m — **Projektowana magistrala w zasięgu wody o prawdopodobieństwie przewyższenia Q1%(odcinek) wodociągowa** ØØ0 PE, długość L=2460.0m
- PE110 L=2460.0m — **Projektowana sieć w zasięgu wody o prawdopodobieństwie przewyższenia Q1%(odcinek) wodociągowa** Ø110 PE, długość L=2460.0m

Układ Map

1
2
3

TEMAT	**PROJEKT BUDOWLANY** Budowy drugiej nitki magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała, gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią.			EKO PROJEKT PRZEWÓDSK
Branża SANITARNA	Obiekt MAGISTRALA WODOCIĄGOWA Z POŁĄCZENIAMI Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ			Nr rys.
Data 2017	RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIE TERENU			Ilość rys.
	Imię i nazwisko	Nr i specjalność uprawnień	Podpis	Stadium PB
Opracowała:	Inż. Iwona Jarlum			
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Nicpoń	PDK/0174/PWOS/05 sanit.		Skala 1:1000
Sprawdził:	mgr inż. Bogdan Juzha	LUN/0573/421/13/98 sanit.		Nr arch

2