



LEGENDA:

- 1 Wątek ceglany
- 2 Tynk cem. – wap.
- 3 Poszycie lukarny z desek
- 4 Okno drewniane wykonać jako nowe
- 5 Pokrycie dachu z blachy na rąbek stojący
- 6 Balustrada do podwyższenia do 1,10m
- 7 Poszycie ściany dobudówki z desek

UWAGI:

Elementy nr 1, 2, 6 do renowacji/rekonstrukcji zgodnie z opisem

Elementy nr 3, 4, 5, 7 wykonać jako nowe

UWAGI:

Wątki ceglane należy oczyścić z zabrudzeń i nawarstwień powierzchniowych metodą chemiczną lub mechaniczną. Zaleca się czyszczenie elewacji wodą lub parą wodną pod ciśnieniem. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu należy wykonać próby czyszczenia , dostosowując metodę do stanu zachowania cegieł.

W pasie cokółu, po skuciu tynków , należy wykonać zabieg odsalania cegły poprzez metodę swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska – kąpiele w wodzie. Zaleca się dodania do wody środka dezynfekującego, by uniemożliwić rozwój mikroorganizmów.

Uzupełnienie ubytków w wątku ceglanym za pomocą nowych cegieł (lewe i prawe naroże na elewacji frontowej). Cegły wyraźnie w innym kolorze należy wykuć i zastosować nowe o parametrach fizyko – mechanicznych jak cegły oryginalne. Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić na wytrzymałość mechaniczną, barwę oraz wymiary. Niewielkie ubytki w ceglach uzupełnić barwioną masą na bazie zaprawy mineralnej oraz odpowiednio dobranym pigmentem, tak aby uzupełnienia były scalone z oryginalnym kolorem cegły. Uzupełnienia należy na koniec scalić kolorystycznie poprzez zabieg lokalnego patynowania. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego należy wykonać przy użyciu laserunkowych farb na bazie krzemianowej lub żółto – krzemianowej.

Kolory wg palety NCS

Tynk gładki – S-0520-Y10R

Cegła – S-2060-Y70R

Deskowanie wykuszy S-8010-R10B

ELEWACJA PÓŁNOCNO – ZACHODNIA

SKALA 1:50

INWESTOR: MIASTO ŁAŃCUT UL. PLAC SOBIESKIEGO 18, 37-100 ŁAŃCUT				STADIUM PB	
TEMAT: REMONT ELEWACJI, REMONT I PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM ORAZ WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU DAWNEJ ELEKTROWNI ZLOKALIZOWANEGO W ŁAŃCUCIE PRZY UL. ŁYSA GÓRA 6 NA DZ. NR EWID. 3187 W ŁAŃCUCIE				NR RYS. A-09	
NAZWA RYS.: ELEWACJA PÓŁNOCNO – ZACHODNIA				REWIZJA: 0	
BRANŻA: ARCHITEKTURA				SKALA:	
Projektował:	mgr inż. arch Mirosław Siwczyk	UAN-VI-1227/29/88	ARCHITEKTURA	1:50	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grzegorz Kalita	A-27/88	ARCHITEKTURA		
Opracował:	mgr inż. Sebastian Gdowik	PDK/0227/PWOK/19	KONSTRUKCJA	12.2022	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA